

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
объектов электро-сетевого оборудования

№ п/п	ТП	Стр, кВА	21.06.2017г.	Загрузки,	20.12.2017г.	Загрузки,
			Icp, А	%	Icp, А	%
1	РП-1 Т1	400	175,0	30,2	157,5	27,16
2	РП-1 Т2	630	155,0	17,0	220,0	24,18
3	РП-3 Т1	630	203,4	22,4	26,4	2,90
4	РП-3 Т2	630	129,8	14,3	328,9	36,14
5	РП-4 Т1	400	140,0	24,1	160,0	27,59
6	РП-4 Т2	400	180,0	31,0	230,0	39,66
7	ТП-1 Т1	400	13,7	2,4	14,6	2,52
8	ТП-1 Т2	400	122,4	21,1	85,0	14,66
9	ТП-2	200	95,7	33,1	58,1	20,10
10	ТП-3 Т1	250	63,6	17,7	150,7	41,86
11	ТП-3 Т2	315	79,4	17,2	122,5	26,47
12	ТП-4	315	113,3	24,5	199,0	42,97
13	ТП-5 Т1	400	54,2	9,3	106,3	18,33
14	ТП-5 Т2	400	75,9	13,1	142,2	24,51
15	ТП-6	250	62,2	17,3	138,8	38,54
16	ТП-7	630	4,7	0,5	123,8	13,60
17	ТП-8	250	42,4	11,8	104,8	29,11
18	ТП-9	400	154,1	26,6	198,1	34,16
19	ТП-10	250	83,5	23,2	208,3	57,85
20	ТП-11	100	8,0	5,5	14,9	10,24
21	ТП-13	100	4,3	3,0	9,6	6,59
22	ТП-15	160	33,7	14,6	117,9	51,04
23	ТП-16	63	0,0	0,0	0,0	0,00
24	ТП-18	250	34,9	9,7	66,4	18,44
25	ТП-19	250	0,1	0,0	10,0	2,77
26	ТП-21	250	30,0	8,3	123,7	34,35
27	ТП-22	400	118,3	20,4	150,4	25,93
28	ТП-23	100	35,5	24,5	123,7	85,31
29	ТП-24 Т1	400	143,5	24,7	230,4	39,72
30	ТП-24 Т2	400	63,8	11,0	127,9	22,06
31	ТП-25	250	56,4	15,7	157,5	43,74
32	ТП-26	160	15,0	6,5	130,1	56,33
33	ТП-27	160	54,5	23,6	47,6	20,61
34	ТП-28	315	105,0	22,7	185,3	40,02
35	ТП-29	250	48,6	13,5	110,3	30,63
36	ТП-30 Т1	160	53,6	23,2	75,7	32,77
37	ТП-30 Т2	315	10,3	2,2	26,9	5,81
38	ТП-31	400	170,2	29,3	282,3	48,68
39	ТП-32	160	71,2	30,8	175,6	76,03
40	ТП-33	400	80,6	13,9	207,1	35,71
41	ТП-34	400	111,4	19,2	219,3	37,80
42	ТП-35	160	46,1	20,0	129,0	55,86
43	ТП-36	250	73,3	20,4	170,7	47,41
44	ТП-39	160	90,2	39,0	144,0	62,35
45	ТП-40	250	81,0	22,5	268,2	74,51
46	ТП-41	630	23,0	2,5	120,0	13,19
47	ТП-42 Т1	320	56,2	12,1	117,4	25,36
48	ТП-42 Т2	400	45,0	7,8	14,9	2,57
49	ТП-43 Т1	100	9,0	6,2	25,0	17,24
50	ТП-43 Т2	160	0,0	0,0	0,0	0,00
51	ТП-44 Т1	400	0,0	0,0	0,0	0,00
52	ТП-44 Т2	400	2,2	0,4	4,5	0,77
53	ТП-45	100	25,3	17,4	73,6	50,73
54	ТП-46	250	24,9	6,9	86,4	24,00
55	ТП-47	250	59,4	16,5	165,0	45,84
56	ТП-48	160	21,1	9,1	38,6	16,71
57	ТП-49	250	34,3	9,5	110,8	30,79
58	ТП-50	400	105,9	18,3	243,4	41,97
59	ТП-51 Т1	250	71,1	19,7	205,8	57,17
60	ТП-51 Т2	400	37,2	6,4	106,0	18,28

61	ТП-52	250	48,7	13,5	106,5	29,59
62	ТП-53	400	0,0	0,0	0,0	0,00
63	ТП-54	160	42,8	18,5	113,4	49,09
64	ТП-55 Т1	630	90,0	9,9	130,0	14,29
65	ТП-55 Т2	400	105,0	18,1	170,0	29,31
66	ТП-56	400	18,1	3,1	89,1	15,36
67	ТП-57 Т1	250	9,8	2,7	30,0	8,32
68	ТП-57 Т2	250	7,7	2,2	17,6	4,89
69	ТП-59	400	126,6	21,8	247,1	42,60
70	ТП-60	250	68,3	19,0	119,2	33,11
71	ТП-61 Т1	400	25,0	4,3	95,0	16,38
72	ТП-61 Т2	400	20,0	3,4	117,3	20,22
73	ТП-62	400	71,3	12,3	177,5	30,60
74	ТП-63	160	56,3	24,4	120,5	52,18
75	ТП-64 Т1	250	63,1	17,5	125,6	34,90
76	ТП-64 Т2	400	2,4	0,4	192,2	33,13
77	ТП-65	400	14,4	2,5	50,3	8,68
78	ТП-66	400	10,0	1,7	45,0	7,76
79	ТП-67	250	28,7	8,0	231,2	64,22
80	ТП-68	400	70,8	12,2	215,6	37,17
81	ТП-70	400	47,0	8,1	89,4	15,41
82	ТП-71 Т1	400	179,3	30,9	222,0	38,28
83	ТП-71 Т2	400	88,3	15,2	159,3	27,47
84	ТП-73 Т1	250	15,9	4,4	45,7	12,69
85	ТП-73 Т2	250	18,2	5,0	114,5	31,81
86	ТП-74 Т1	630	75,0	8,2	80,0	8,79
87	ТП-74 Т2	400	80,0	13,8	95,0	16,38
88	ТП-75 Т1	250	79,0	21,9	96,6	26,84
89	ТП-75 Т2	250	49,7	13,8	80,0	22,22
90	ТП-76	160	47,8	20,7	97,3	42,14
91	ТП-77	400	162,8	28,1	305,6	52,69
92	ТП-78	250	35,0	9,7	65,0	18,06
93	ТП-79 Т1	315	180,0	38,9	150,0	32,40
94	ТП-79 Т2	400	210,0	36,2	250,0	43,10
95	ТП-80 Т1	250	122,7	34,1	169,0	46,95
96	ТП-80 Т2	250	54,6	15,2	105,4	29,29
97	ТП-81 Т1	250	18,4	5,1	74,5	20,70
98	ТП-81 Т2	250	120,3	33,4	225,6	62,65
99	ТП-82 Т1	400	250,0	43,1	300,0	51,72
100	ТП-82 Т2	400	81,0	14,0	147,4	25,41
101	ТП-83 Т1	250	52,5	14,6	197,0	54,71
102	ТП-83 Т2	200	90,0	31,1	170,0	58,82
103	ТП-84	250	65,7	18,2	150,6	41,84
104	ТП-85	400	66,8	11,5	177,8	30,66
105	ТП-87	250	68,4	19,0	159,4	44,28
106	ТП-88	160	16,4	7,1	27,9	12,10
107	ТП-89 Т1	250	95,9	26,6	208,3	57,87
108	ТП-89 Т2	400	35,0	6,0	65,0	11,21
109	ТП-90	180	13,4	5,1	47,7	18,28
110	ТП-91	160	32,6	14,1	78,4	33,95
111	ТП-92	250	95,1	26,4	209,4	58,16
112	ТП-93	250	65,5	18,2	142,2	39,51
113	ТП-94	250	76,8	21,3	141,6	39,35
114	ТП-95	250	68,2	18,9	193,9	53,87
115	ТП-97	100	28,3	19,5	74,1	51,09
116	ТП-99	160	15,0	6,5	35,0	15,15
117	ТП-100	250	21,6	6,0	60,7	16,86
118	ТП-101 Т1	250	3,7	1,0	0,0	0,00
119	ТП-101 Т2	250	5,2	1,5	20,9	5,79
120	ТП-102	100	20,9	14,4	43,3	29,83
121	ТП-106	160	39,4	17,1	111,9	48,44
122	ТП-107 Т1	250	58,6	16,3	96,9	26,92
123	ТП-107 Т2	400	66,8	11,5	110,7	19,09
124	ТП-108 Т1	250	0,0	0,0	176,2	48,94
125	ТП-108 Т2	250	112,9	31,3	0,0	0,00

126	ТП-109	100	0,3	0,2	0,1	0,07
127	ТП-110	400	13,2	2,3	201,9	34,80
128	ТП-111	315	77,1	16,7	190,5	41,13
129	ТП-112	250	54,2	15,1	160,9	44,68
130	ТП-113	160	17,5	7,6	49,0	21,19
131	ТП-114	250	-	-	23,4	6,50
132	ТП-116	250	61,8	17,2	60,4	16,77
133	ТП-117	400	16,0	2,8	33,4	5,77
134	ТП-118	160	7,5	3,3	28,1	12,16
135	ТП-119 Т1	630	106,9	11,7	123,1	13,53
136	ТП-119 Т2	630	101,0	11,1	0,0	0,00
137	ТП-122	400	60,0	10,3	65,0	11,21
138	ТП-123 Т1	630	10,0	1,1	0,0	0,00
139	ТП-123 Т2	1000	55,0	6,0	45,0	4,95
140	ТП-124	250	5,6	1,6	57,3	15,92
141	ТП-125	250	95,0	26,4	65,0	18,06
142	ТП-126	250	41,8	11,6	79,3	22,02
143	ТП-127	250	38,2	10,6	223,8	62,17
144	ТП-130	160	50,5	21,9	123,8	53,58
145	ТП-131	400	40,0	6,9	88,1	15,19
146	ТП-132 Т1	315	15,0	3,2	25,0	5,40
147	ТП-132 Т2	400	20,0	3,4	60,0	10,34
148	ТП-133	250	29,1	8,1	117,6	32,67
149	ТП-134	100	58,8	40,6	173,7	119,79
150	ТП-136	100	34,6	23,8	95,6	65,90
151	ТП-138	160	5,3	2,3	176,5	76,39
152	ТП-139	250	41,3	11,5	41,6	11,56
153	ТП-140	250	14,9	4,1	159,4	44,29
154	ТП-142	40	-	-	2,5	2,75
155	ТП-144	250	25,0	6,9	50,9	14,13
156	ТП-146	100	27,7	19,1	64,9	44,77
157	ТП-149	250	3,6	1,0	12,4	3,45
158	ТП-150 Т1	250	54,9	15,2	139,6	38,77
159	ТП-150 Т2	160	109,0	47,2	192,2	83,19
160	ТП-151	100	35,7	24,6	132,5	91,38
161	ТП-152	100	12,5	8,7	67,7	46,66
162	ТП-153	160	11,4	4,9	33,6	14,56
163	ТП-154	160	36,7	15,9	95,9	41,52
164	ТП-155 Т1	250	61,8	17,2	143,6	39,89
165	ТП-155 Т2	250	60,5	16,8	135,5	37,64
166	ТП-156	160	13,3	5,7	34,9	15,11
167	ТП-157	200	25,9	9,0	93,0	32,17
168	ТП-159	160	27,7	12,0	147,0	63,63
169	ТП-160	250	40,0	11,1	88,8	24,67
170	ТП-161	160	16,9	7,3	109,5	47,40
171	ТП-162	250	63,2	17,6	111,4	30,95
172	ТП-01049	160	38,7	16,7	79,4	34,37
173	ТП-168	400	22,4	3,9	37,4	6,44
174	ТП-170	250	27,6	7,7	74,4	20,67
175	ТП-174	160	30,1	13,0	350,7	151,80
176	ТП-175	250	15,2	4,2	46,0	12,77
177	ТП-176	250	21,3	5,9	204,0	56,68
178	ТП-177	160	14,3	6,2	181,9	78,74
179	ТП-178	250	15,9	4,4	43,1	11,98
180	ТП-182	160	4,7	2,0	29,4	12,71
181	ТП-184	250	23,9	6,7	116,9	32,49
182	ТП-0480 (ТП-192)	160	6,6	2,8	10,5	4,55
183	ТП-193	160	16,8	7,3	172,4	74,61
184	ТП-194	250	10,7	3,0	28,5	7,91
185	ТП-195	63	5,0	5,5	38,4	42,22
186	ТП-201	63	0,0	0,0	0,0	0,00
187	ТП-202	400	1,0	0,2	14,4	2,49
188	ТП-203	400	2,0	0,3	1,1	0,19
189	ТП-204	400	0,1	0,0	8,8	1,51
190	ТП-205	160	1,0	0,4	1,0	0,43

191	ТП-207	160	1,0	0,4	1,0	0,43
192	ТП-208	160	-	-	0,0	0,00
193	ТП-209	160	1,0	0,4	1,0	0,43
194	ТП-210	160	-	-	0,0	0,00
195	ТП-212	160	0,1	0,1	0,1	0,04
196	ТП-213	250	11,0	3,1	30,0	8,33
197	ТП-214	100	5,0	3,4	0,0	0,00
198	ТП-215 Т1	160	11,3	4,9	7,4	3,21
199	ТП-215 Т2	160	0,0	0,0	0,0	0,00
200	ТП-217	250	24,2	6,7	107,1	29,74
201	ТП-218	400	180,0	31,0	5,0	0,86
202	ТП-219	560	200,0	24,7	10,0	1,23
203	ТП-221	400	210,0	36,2	5,0	0,86
204	ТП-222	250	20,0	5,6	25,0	6,94
205	ТП-223	100	1,0	0,7	1,0	0,69
206	ТП-224	160	-	-	18,7	8,10
207	ТП-225	400	20,0	3,4	21,5	3,71
208	ТП-226	160	-	-	13,2	5,71
209	ТП-227	160	-	-	1,0	0,43
210	ТП-228	100	-	-	1,0	0,69
211	ТП-229	160	-	-	0,0	0,00
212	ТП-230	100	-	-	20,0	13,79
213	ТП-231	100	-	-	0,0	0,00
214	ТП-232	250	-	-	0,0	0,00
215	ТП-233	250	-	-	44,3	12,31
216	ТП-902	160	44,5	19,3	0,0	0,00
217	ТП-903	160	62,0	26,8	66,5	28,79
218	ТП-904	400	157,3	27,1	58,0	10,00
219	ТП-905	400	56,6	9,8	201,7	34,77
220	ТП-906	400	0,0	0,0	57,5	9,92
221	ТП-21102	400	1,2	0,2	9,7	1,67
222	ТП-21103	160	0,0	0,0	0,0	0,00