

# Техническое состояние сетей

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства  
за **1 квартал 2017 г.**

	Учетные признаки аварии 1.1-1.13		Учетные признаки аварии 2.1-2.9, 3.1-3.3		Итоговый недоотпуск	Экономический ущерб руб
	Всего	В том числе с ошибками персонала	Всего	В том числе с ошибками персонала	Электроэнергии кВтч	
Январь	0	0	5	0	352,66	143,47
Февраль	0	0	4	0	637,67	259,42
Март	0	0	2	0	49,62	20,19
Итого за 1 квартал:	0	0	11	0	1039,95	423,08

В соответствии с пунктом 4 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике (указанные аварии расследуются комиссиями Ростехнадзора), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846 (далее правила) за период за 1 квартал 2017г аварий в ООО «Электрические сети» не было, как и за аналогичный период прошлого года.

В соответствии с пунктом 5 Правил (указанные аварии расследуются комиссиями собственника объекта электроэнергетики):  
-в 1 квартале 2017г произошло – 11 аварий, без ошибок персонала Общества,

Основными причинами повреждения оборудования являются воздействие стихийных явлений (в том числе в зимний период налипание снега на провода воздушных линий (ВЛ) и деревья, стоящие вдоль ВЛ), а также износ оборудования. При отсутствии воздействия неблагоприятных условий основная доля повреждаемости приходится на провода и изоляцию, а также падение деревьев из вне охранной зоны Воздушных линий 10 кВ. Также имеются случаи наезда на опоры ВЛ автотранспорта при происхождении аварий (ДТП) на дорогах.