

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
(сводная информация) за сентябрь**

| № П/П | Диспетчерское наименование фидера, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения кВ | Потребители электрической энергии | Промежуток времени в к-м планируется | | Причина прекращения передачи электрической энергии |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | Прекращение передачи электрической энергии | Восстановление режима потребления электрической энергии | |
| 1 | фидер №1015 | 10/0,4 | ТП №102, 154, 101, 2, 150, 32, 31, 30 | 08.09.16 13:12 | 08.09.16 16:30 | подключение ТП №130 на фидер №1015 |
| 2 | фидер №614 | 10/0,4 | ТП №202, 203, 204, 205, 207, 209 | 10.09.16 7:00 | 10.09.16 12:43 | монтаж ВОЛС |
| 3 | фидер №1015 | 10/0,4 | ТП №102, 154, 101, 2, 150, 32, 31, 30 | 14.09.16 9:46 | 14.09.16 10:15 | ремонт концевой муфты на РЛ №22 |
| 4 | фидер №1015 | 10/0,4 | ТП №102, 154, 101, 2, 150, 32, 31, 30 | 15.09.16 14:03 | 15.09.16 15:23 | подключение КЛ-10кВ от ТП №101 к РЛ №22 |
| 5 | фидер №7 | 10/0,4 | ТП №54, РП-2 секция 1, 53, 122, 132 | 16.09.16 9:08 | 16.09.16 10:32 | валка дерева |
| 6 | фидер №7 | 10/0,4 | ТП №54, РП-2 секция 1, 53, 122, 132 | 27.09.16 9:09 | 27.09.16 12:29 | валка дерева |
| 7 | фидер №1034 | 10/0,4 | ТП №165, 137, 110, 112, 113, 134 | 28.09.16 9:00 | 28.09.16 16:21 | реконструкция ТП №110 |