

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы  
объектов электро-сетевого оборудования

№ п/п	ТП	Стр, кВА	19.06.2019г.	Загрузки,	20.12.2019г.	Загрузки,
			Іср, А	%	Іср, А	%
1	РП-1 Т1	400	90,0	15,5	97,9	16,9
2	РП-1 Т2	630	95,0	10,4	157,7	17,3
3	РП-3 Т1	630	99,6	10,9	127,9	14,1
4	РП-3 Т2	630	117,5	12,9	78,2	8,6
5	РП-4 Т1	400	98,0	16,9	150,0	25,9
6	РП-4 Т2	400	134,0	23,1	250,0	43,1
7	ТП-1 Т1	400	10,9	1,9	48,7	8,4
8	ТП-1 Т2	400	64,0	11,0	13,3	2,3
9	ТП-2	250	141,5	49,0	165,3	45,9
10	ТП-3 Т1	250	42,4	11,8	53,1	14,8
11	ТП-3 Т2	315	112,4	24,3	131,9	28,5
12	ТП-4	315	106,4	23,0	122,8	26,5
13	ТП-5 Т1	250	87,3	15,1	114,1	31,7
14	ТП-5 Т2	250	79,3	13,7	114,2	31,7
15	ТП-6	250	76,0	21,1	108,0	30,0
16	ТП-7	630	8,0	0,9	8,2	0,9
17	ТП-8	250	57,0	15,8	62,5	17,4
18	ТП-9	400	118,4	20,4	85,3	14,7
19	ТП-10	250	91,4	25,4	136,6	37,9
20	ТП-11	100	4,8	3,3	19,1	13,2
21	ТП-13	63	8,3	5,7	5,1	5,6
22	ТП-15	160	33,8	14,6	89,8	38,9
23	ТП-16	160	0,0	0,0	0,0	0,0
24	ТП-18	250	46,5	12,9	67,9	18,9
25	ТП-19	250	0,9	0,3	18,1	5,0
26	ТП-21	250	39,7	11,0	75,4	20,9
27	ТП-22	250	104,8	18,1	127,3	35,4
28	ТП-23	100	22,3	15,4	49,4	34,0
29	ТП-24 Т1	400	157,1	27,1	158,7	27,4
30	ТП-24 Т2	630	80,3	13,8	82,2	9,0
31	ТП-25	250	46,3	12,9	143,3	39,8
32	ТП-26	160	35,6	15,4	82,4	35,7
33	ТП-27	160	36,9	16,0	36,5	15,8
34	ТП-28	400	114,7	24,8	127,7	22,0
35	ТП-29	250	45,0	12,5	53,1	14,8
36	ТП-30 Т1	160	60,4	26,1	12,5	5,4
37	ТП-30 Т2	250	10,1	2,2	68,0	18,9
38	ТП-31	630	109,9	18,9	150,7	16,6
39	ТП-32	160	71,6	31,0	112,3	48,6
40	ТП-33	400	73,5	12,7	187,9	32,4
41	ТП-34	400	109,2	18,8	157,9	27,2
42	ТП-35	160	54,5	23,6	92,5	40,0
43	ТП-36	250	69,0	19,2	133,4	37,1
44	ТП-39	160	81,4	35,2	98,6	42,7
45	ТП-40	250	80,3	22,3	121,5	33,8

46	ТП-41 Т1	400	100,3	17,3	59,4	10,2
47	ТП-41 Т2	630	39,0	4,3	163,1	17,9
48	ТП-42 Т1	400	42,3	7,3	19,6	3,4
49	ТП-42 Т2	320	6,1	1,3	37,6	8,1
50	ТП-43 Т1	100	8,2	5,7	58,0	40,0
51	ТП-43 Т2	160	0,0	0,0	0,0	0,0
52	ТП-44 Т1	400	0,0	0,0	8,3	1,4
53	ТП-44 Т2	400	3,2	0,6	0,0	0,0
54	ТП-45	100	32,2	22,2	49,8	34,3
55	ТП-46	250	29,5	8,2	71,5	19,9
56	ТП-47	250	64,7	18,0	120,3	33,4
57	ТП-48	160	15,9	6,9	31,0	13,4
58	ТП-49	250	37,8	10,5	41,2	11,4
59	ТП-50	400	99,4	17,1	124,1	21,4
60	ТП-51 Т1	250	101,8	28,3	123,7	34,4
61	ТП-51 Т2	400	41,0	7,1	65,6	11,3
62	ТП-52	250	68,3	19,0	86,5	24,0
63	ТП-53	400	0,0	0,0	0,0	0,0
64	ТП-54	160	16,8	7,3	43,7	18,9
65	ТП-55 Т1	630	80,0	8,8	158,0	17,4
66	ТП-55 Т2	400	82,0	14,1	113,0	19,5
67	ТП-56	400	19,0	3,3	27,6	4,8
68	ТП-57 Т1	250	7,0	1,9	13,8	3,8
69	ТП-57 Т2	250	9,8	2,7	13,6	3,8
70	ТП-59	400	117,9	20,3	197,2	34,0
71	ТП-60	250	64,1	17,8	86,5	24,0
72	ТП-61 Т1	400	16,9	2,9	12,9	2,2
73	ТП-61 Т2	400	3,7	0,6	21,1	3,6
74	ТП-62	400	84,0	14,5	132,7	22,9
75	ТП-63	160	55,4	24,0	81,1	35,1
76	ТП-64 Т1	250	52,1	14,5	125,7	34,9
77	ТП-64 Т2	400	112,3	19,4	64,2	11,1
78	ТП-65	400	32,5	5,6	125,1	21,6
79	ТП-66	400	5,0	0,9	103,0	17,8
80	ТП-67	250	34,1	9,5	152,9	42,5
81	ТП-68	400	74,1	12,8	163,9	28,3
82	ТП-70	400	38,1	6,6	34,3	5,9
83	ТП-71 Т1	400	143,0	24,7	143,7	24,8
84	ТП-71 Т2	400	80,2	13,8	136,4	23,5
85	ТП-73 Т1	160	21,6	6,0	68,2	29,5
86	ТП-73 Т2	250	8,7	2,4	21,5	6,0
87	ТП-74 Т1	630	55,0	6,0	184,0	20,2
88	ТП-74 Т2	400	38,0	6,6	99,0	17,1
89	ТП-75 Т1	250	99,7	27,7	98,0	27,2
90	ТП-75 Т2	250	62,2	17,3	64,4	17,9
91	ТП-76	160	48,7	21,1	67,1	29,1
92	ТП-77	400	137,9	23,8	183,4	31,6
93	ТП-78	250	74,3	20,6	32,8	9,1
94	ТП-79 Т1	315	145,0	31,3	124,0	26,8
95	ТП-79 Т2	400	135,0	23,3	187,0	32,2

96	ТП-80 Т1	250	116,1	32,3	131,5	36,5
97	ТП-80 Т2	250	62,5	17,4	86,1	23,9
98	ТП-81 Т1	250	25,5	7,1	123,9	34,4
99	ТП-81 Т2	250	120,4	33,4	34,5	9,6
100	ТП-82 Т1	400	75,5	13,0	93,2	16,1
101	ТП-82 Т2	400	56,0	9,7	205,0	35,3
102	ТП-83 Т1	250	56,0	15,6	197,9	55,0
103	ТП-83 Т2	200	115,0	39,8	116,7	40,4
104	ТП-84	250	70,5	19,6	106,3	29,5
105	ТП-85	400	81,5	14,1	143,7	24,8
106	ТП-87	250	80,3	22,3	87,1	24,2
107	ТП-88	160	17,3	7,5	10,1	4,4
108	ТП-89 Т1	250	81,0	22,5	74,8	20,8
109	ТП-89 Т2	400	50,4	8,7	184,0	31,7
110	ТП-90	180	5,4	2,1	7,6	2,9
111	ТП-91	160	44,4	19,2	69,0	29,9
112	ТП-92	250	93,8	26,1	148,3	41,2
113	ТП-93	250	80,5	22,4	97,6	27,1
114	ТП-94	250	81,6	22,7	102,9	28,6
115	ТП-95	250	54,1	15,0	61,9	17,2
116	ТП-97	100	32,7	22,6	39,3	27,1
117	ТП-99	160	14,0	6,1	15,0	6,5
118	ТП-100	250	17,6	4,9	58,9	16,4
119	ТП-101 Т1	250	0,0	0,0	38,3	10,6
120	ТП-101 Т2	250	210,0	58,3	0,0	0,0
121	ТП-102	100	26,0	17,9	36,0	24,8
122	ТП-106	160	57,1	24,7	91,2	39,5
123	ТП-107 Т1	250	50,6	14,1	55,8	15,5
124	ТП-107 Т2	400	45,4	7,8	43,2	7,4
125	ТП-108 Т1	250	0,0	0,0	0,0	0,0
126	ТП-108 Т2	250	130,6	36,3	176,0	48,9
127	ТП-109	100	0,5	0,3	4,4	3,0
128	ТП-110	400	90,7	15,6	163,0	28,1
129	ТП-111	315	77,8	16,8	150,4	32,5
130	ТП-112	250	82,0	22,8	109,4	30,4
131	ТП-113	160	43,0	18,6	60,0	26,0
132	ТП-114	250	17,4	4,8	12,0	3,3
133	ТП-116	250	15,1	4,2	58,1	16,1
134	ТП-117	400	16,4	2,8	8,3	1,4
135	ТП-118	160	10,4	4,5	33,6	14,5
136	ТП-119 Т1	630	0,0	0,0	123,5	13,6
137	ТП-119 Т2	630	157,6	17,3	60,1	6,6
138	ТП-122	400	25,0	4,3	37,0	6,4
139	ТП-123 Т1	630	10,0	1,1	12,0	1,3
140	ТП-123 Т2	1000	22,0	2,4	24,0	2,6
141	ТП-124	250	2,1	0,6	30,2	8,4
142	ТП-125	250	41,1	11,4	27,8	7,7
143	ТП-126	250	35,2	9,8	53,9	15,0
144	ТП-127	250	32,1	8,9	140,8	39,1
145	ТП-130	250	63,9	27,7	85,9	23,9

146	ТП-131	400	44,1	7,6	72,4	12,5
147	ТП-132 Т1	315	33,3	7,2	43,4	9,4
148	ТП-132 Т2	400	0,1	0,0	0,1	0,0
149	ТП-133	250	34,0	9,4	82,3	22,9
150	ТП-134	160	62,7	43,2	115,8	50,1
151	ТП-136	100	40,1	27,7	63,8	44,0
152	ТП-138	160	47,5	20,6	124,5	53,9
153	ТП-139	250	25,0	6,9	44,5	12,4
154	ТП-140	250	41,6	11,6	99,3	27,6
155	ТП-142	40	0,3	0,3	4,6	7,9
156	ТП-144	250	18,3	5,1	26,8	7,4
157	ТП-145	100			35,3	24,3
158	ТП-146	100	19,3	13,3	55,0	37,9
159	ТП-149	160	3,5	1,0	2,1	0,9
160	ТП-150 Т1	250	60,3	16,8	101,3	28,1
161	ТП-150 Т2	160	109,7	47,5	120,2	52,0
162	ТП-151	100	37,5	25,9	93,8	64,7
163	ТП-152	100	10,6	7,3	32,2	22,2
164	ТП-153	160	25,2	10,9	50,3	21,8
165	ТП-154	160	27,5	11,9	56,7	24,5
166	ТП-155 Т1	250	45,5	12,6	91,0	25,3
167	ТП-155 Т2	250	63,5	17,6	91,8	25,5
168	ТП-156	160	18,8	8,1	46,8	20,3
169	ТП-157	200	16,0	5,5	93,7	32,4
170	ТП-158	100	0,1	0,1	1,0	0,7
171	ТП-159	160	25,0	10,8	71,2	30,8
172	ТП-160	250	52,5	14,6	89,6	24,9
173	ТП-161	160	33,4	14,5	73,3	31,7
174	ТП-162	250	72,4	20,1	91,8	25,5
175	ТП-01049	160	21,0	9,1	67,1	29,0
176	ТП-168	400	29,1	5,0	41,6	7,2
177	ТП-169 Т1	400	160,0	27,6	534,0	92,1
178	ТП-169 Т2	400	0,0	0,0	0,0	0,0
179	ТП-170	250	36,8	10,2	85,2	23,7
180	ТП-171	250	58,1	16,1	109,1	30,3
181	ТП-174	400	43,4	18,8	281,2	48,5
182	ТП-175	250	21,4	5,9	33,6	9,3
183	ТП-176	250	34,2	9,5	184,6	51,3
184	ТП-177	250	17,7	4,9	155,8	43,3
185	ТП-178	250	25,9	7,2	47,1	13,1
186	ТП-179	100	38,5	26,6	13,9	9,6
187	ТП-183	63			2,0	2,2
188	ТП-0480(ТП-192)	160	3,0	1,3	21,3	9,2
189	ТП-193	160	29,6	12,8	121,4	52,6
190	ТП-194	250	15,2	4,2	32,6	9,0
191	ТП-195	160	2,7	3,0	8,6	3,7
192	ТП-197	250	4,2	1,2	13,6	3,8
193	ТП-201	63	0,1	0,1	0,0	0,0
194	ТП-202	400	2,7	0,5	20,8	3,6
195	ТП-203	400	5,4	0,9	14,5	2,5

196	ТП-204	400	2,4	0,4	12,6	2,2
197	ТП-205	160	2,2	1,0	16,6	7,2
198	ТП-207	160	1,4	0,6	2,0	0,9
199	ТП-208	160	0,0	0,0	0,0	0,0
200	ТП-209	160	1,0	0,4	6,0	2,6
201	ТП-210	160	0,7	0,3	2,0	0,9
202	ТП-212	160	5,5	2,4	0,4	0,2
203	ТП-213	250	10,7	3,0	20,3	5,6
204	ТП-214	100	0,0	0,0	2,0	1,4
205	ТП-215 Т1	160	5,5	2,4	0,0	0,0
206	ТП-215 Т2	160	0,0	0,0	7,0	3,0
207	ТП-216	250	0,0	0,0	0,0	0,0
208	ТП-217	250	24,8	6,9	71,5	19,9
209	ТП-218(01230)	400	91,0	15,7	13,0	2,2
210	ТП-219(0370)	560	0,1	0,0	1,0	0,1
211	ТП-220	400	34,0	5,9	13,0	2,2
212	ТП-221(01148)	400	1,4	0,2	25,0	4,3
213	ТП-222	400	11,0	1,9	5,6	1,0
214	ТП-223	100	1,4	1,0	7,7	5,3
215	ТП-224(0334)	160	13,4	5,8	15,7	6,8
216	ТП-01249(ТП-225)	400	10,5	1,8	17,6	3,0
217	ТП-226	63	5,4	2,3	8,1	8,9
218	ТП-227	160	1,4	0,6	0,2	0,1
219	ТП-228	100	0,0	0,0	0,2	0,1
220	ТП-229	160	0,1	0,0	9,1	3,9
221	ТП-230	100	20,6	14,2	20,3	14,0
222	ТП-231	63	9,5	6,6	4,7	5,1
223	ТП-232(01176)	250	0,0	0,0	0,0	0,0
224	ТП-233	160	6,0	1,7	18,9	8,2
225	ТП-234(0291)	25	0,0	0,0	0,0	0,0
226	ТП-235	160	5,8	2,5	7,2	3,1
227	ТП-236	160	0,5	0,2	7,8	3,4
228	ТП-237	100	4,0	2,8	1,3	0,9
229	ТП-238	250	0,0	0,0	0,0	0,0
230	ТП-239	250			2,6	0,7
231	ТП-240(0582)	160	0,6	0,3	1,3	0,6
232	ТП-241	100			0,8	0,6
233	ТП-242	160			0,0	0,0
234	ТП-243	250			31,1	8,6
235	ТП-244	100	0,0	0,0	0,0	0,0
236	ТП-245	250	5,0	1,4	7,1	2,0
237	ТП-246	250	25,0	6,9	18,7	5,2
238	ТП-247	100	0,0	0,0	1,0	0,7
239	ТП-248	250	0,0	0,0	0,0	0,0
240	ТП-249(0667)	100	4,0	2,8	19,2	13,2
241	ТП-250	160	0,0	0,0	0,0	0,0
242	ТП-251	160	0,0	0,0	0,0	0,0
243	ТП-252	100	0,0	0,0	0,1	0,1
244	ТП-253	160	0,0	0,0	29,2	12,7
245	ТП-255	100			0,0	0,0

246	ТП-256	100			0,0	0,0
247	ТП-0996	100			0,0	0,0
248	ТП-602	250	5,0	1,4	125,2	34,8
249	ТП-603	400			18,8	3,2
250	ТП-604	250			0,0	0,0
251	ТП-610	400			0,0	0,0
252	ТП-902	160	0,0	0,0	0,0	0,0
253	ТП-903	160	45,4	19,7	72,6	31,4
254	ТП-904	400	0,1	0,0	34,0	5,9
255	ТП-905	400	239,1	41,2	109,6	18,9
256	ТП-906	400	0,0	0,0	0,0	0,0
257	ТП-21102	400	97,8	16,9	23,4	4,0
258	ТП-21103	160	0,0	0,0	1,7	0,7