

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы  
объектов электро-сетевого оборудования

№ п/п	ТП	Стр, кВА	25.06.2020г.	Загрузки	22.12.2020г.	Загрузки
			I <sub>ср</sub> , А	%	I <sub>ср</sub> , А	%
1	РП-1 Т1	400	141,0	24,3	172,0	29,7
2	РП-1 Т2	630	115,0	12,6	126,0	13,8
3	РП-3 Т1	630	92,4	10,2	114,0	12,5
4	РП-3 Т2	630	105,1	11,6	114,7	12,6
5	РП-4 Т1	400	55,0	9,5	98,0	16,9
6	РП-4 Т2	400	243,0	41,9	255,0	44,0
7	ТП-1 Т1	400	77,7	13,4	70,9	12,2
8	ТП-1 Т2	400	0,0	0,0	15,2	2,6
9	ТП-2	250	146,5	50,7	106,5	29,6
10	ТП-3 Т1	250	138,6	38,5	88,0	24,4
11	ТП-3 Т2	315	32,1	6,9	148,1	32,0
12	ТП-4	315	123,2	26,6	126,8	27,4
13	ТП-5 Т1	250	113,3	19,5	115,2	32,0
14	ТП-5 Т2	250	85,7	14,8	103,8	28,8
15	ТП-6	250	71,6	19,9	123,6	34,3
16	ТП-7	630	2,7	0,3	9,0	1,0
17	ТП-8	250	52,4	14,5	63,8	17,7
18	ТП-9	400	68,2	11,8	91,6	15,8
19	ТП-10	250	99,0	27,5	165,2	45,9
20	ТП-11	100	6,3	4,3	16,6	11,5
21	ТП-13	63	7,5	5,2	11,4	12,5
22	ТП-15	160	42,2	18,3	66,0	28,6
23	ТП-16	160	0,0	0,0	0,0	0,0
24	ТП-18	250	39,7	11,0	52,4	14,6
25	ТП-19	250	11,3	3,1	21,0	5,8
26	ТП-21	250	40,6	11,3	76,1	21,1
27	ТП-22	250	50,6	8,7	75,4	21,0
28	ТП-23	100	39,4	27,2	80,9	55,8
29	ТП-24 Т1	400	149,0	25,7	148,3	25,6
30	ТП-24 Т2	630	83,0	14,3	84,7	9,3
31	ТП-25	250	52,1	14,5	184,7	51,3
32	ТП-26	160	41,6	18,0	84,9	36,8
33	ТП-27	160	37,8	16,4	33,7	14,6
34	ТП-28	400	112,5	24,3	143,4	24,7
35	ТП-29	250	48,3	13,4	58,6	16,3
36	ТП-30 Т1	160	70,1	30,3	10,9	4,7
37	ТП-30 Т2	250	8,7	1,9	61,6	17,1
38	ТП-31	630	119,8	20,7	135,9	14,9
39	ТП-32	160	64,7	28,0	119,4	51,7
40	ТП-33	400	73,3	12,6	223,8	38,6
41	ТП-34	400	100,2	17,3	175,8	30,3
42	ТП-35	160	43,2	18,7	118,4	51,3
43	ТП-36	250	64,4	17,9	115,0	31,9
44	ТП-39	160	78,1	33,8	148,4	64,2
45	ТП-40	250	57,6	16,0	202,1	56,1

46	ТП-41 Т1	400	50,3	8,7	69,1	11,9
47	ТП-41 Т2	630	27,1	3,0	52,8	5,8
48	ТП-42 Т1	400	23,0	4,0	13,2	2,3
49	ТП-42 Т2	320	2,7	0,6	44,3	9,6
50	ТП-43 Т1	100	31,0	21,4	45,0	31,0
51	ТП-43 Т2	160	0,0	0,0	0,0	0,0
52	ТП-44 Т1	400	12,9	2,2	13,1	2,3
53	ТП-44 Т2	400	12,4	2,1	0,3	0,1
54	ТП-45	100	34,2	23,6	66,6	45,9
55	ТП-46	250	34,0	9,5	79,5	22,1
56	ТП-47	250	60,3	16,7	115,8	32,2
57	ТП-48	160	16,3	7,0	28,4	12,3
58	ТП-49	250	18,3	5,1	52,8	14,7
59	ТП-50	400	90,3	15,6	128,8	22,2
60	ТП-51 Т1	250	88,5	24,6	97,2	27,0
61	ТП-51 Т2	400	30,7	5,3	21,6	3,7
62	ТП-52	400	81,0	22,5	45,9	7,9
63	ТП-53	400	0,0	0,0	0,0	0,0
64	ТП-54	160	20,6	8,9	55,5	24,0
65	ТП-55 Т1	630	84,0	9,2	103,0	11,3
66	ТП-55 Т2	400	79,0	13,6	125,0	21,6
67	ТП-56	400	25,1	4,3	36,9	6,4
68	ТП-57 Т1	250	5,2	1,4	12,2	3,4
69	ТП-57 Т2	250	5,0	1,4	9,4	2,6
70	ТП-59	400	116,3	20,1	189,8	32,7
71	ТП-60	250	58,2	16,2	99,6	27,7
72	ТП-61 Т1	400	10,2	1,8	10,7	1,8
73	ТП-61 Т2	400	3,9	0,7	14,4	2,5
74	ТП-62	400	81,1	14,0	158,2	27,3
75	ТП-63	160	44,6	19,3	79,8	34,5
76	ТП-64 Т1	250	45,3	12,6	79,5	22,1
77	ТП-64 Т2	400	103,0	17,8	73,9	12,7
78	ТП-65	400	69,9	12,1	140,0	24,1
79	ТП-66	400	11,0	1,9	33,0	5,7
80	ТП-67	250	36,6	10,2	218,8	60,8
81	ТП-68	400	64,5	11,1	179,4	30,9
82	ТП-70	400	18,6	3,2	44,3	7,6
83	ТП-71 Т1	400	107,9	18,6	130,6	22,5
84	ТП-71 Т2	400	97,6	16,8	142,0	24,5
85	ТП-73 Т1	160	18,5	5,2	61,6	26,7
86	ТП-73 Т2	250	16,1	4,5	25,6	7,1
87	ТП-74 Т1	630	65,0	7,1	96,0	10,5
88	ТП-74 Т2	400	22,0	3,8	45,0	7,8
89	ТП-75 Т1	250	62,5	17,4	62,1	17,3
90	ТП-75 Т2	250	46,5	12,9	42,7	11,9
91	ТП-76	160	31,6	13,7	56,6	24,5
92	ТП-77	400	112,5	19,4	174,9	30,2
93	ТП-78	250	26,8	7,4	38,2	10,6
94	ТП-79 Т1	315	155,0	33,5	165,0	35,6
95	ТП-79 Т2	400	130,0	22,4	141,0	24,3

96	ТП-80 Т1	250	114,0	31,7	123,3	34,3
97	ТП-80 Т2	250	67,5	18,8	83,5	23,2
98	ТП-81 Т1	250	7,6	2,1	129,4	35,9
99	ТП-81 Т2	250	109,3	30,4	31,4	8,7
100	ТП-82 Т1	400	175,6	30,3	207,7	35,8
101	ТП-82 Т2	400	74,0	12,8	115,1	19,8
102	ТП-83 Т1	250	116,6	32,4	140,7	39,1
103	ТП-83 Т2	200	69,1	23,9	158,0	54,7
104	ТП-84	250	75,0	20,8	119,1	33,1
105	ТП-85	400	89,1	15,4	147,6	25,4
106	ТП-87	250	80,5	22,4	103,1	28,6
107	ТП-88	160	9,4	4,1	13,0	5,6
108	ТП-89 Т1	250	35,0	9,7	51,0	14,2
109	ТП-89 Т2	400	72,0	12,4	93,0	16,0
110	ТП-90	180	7,1	2,7	16,1	6,2
111	ТП-91	160	47,0	20,3	65,0	28,1
112	ТП-92	250	93,7	26,0	165,6	46,0
113	ТП-93	250	83,5	23,2	115,5	32,1
114	ТП-94	250	98,1	27,2	113,9	31,6
115	ТП-95	250	66,0	18,3	124,6	34,6
116	ТП-97	100	31,2	21,5	43,4	30,0
117	ТП-99	160	17,2	7,5	23,9	10,3
118	ТП-100	250	22,1	6,1	63,4	17,6
119	ТП-101 Т1	250	26,1	7,3	36,6	10,2
120	ТП-101 Т2	250	9,0	2,5	0,0	0,0
121	ТП-102	100	23,2	16,0	66,2	45,7
122	ТП-106	160	65,2	28,2	111,1	48,1
123	ТП-107 Т1	250	54,7	15,2	70,7	19,6
124	ТП-107 Т2	400	37,4	6,5	49,1	8,5
125	ТП-108 Т1	250	76,1	21,1	0,0	0,0
126	ТП-108 Т2	250	136,1	37,8	176,4	49,0
127	ТП-109	100	0,9	0,6	6,4	4,4
128	ТП-110	400	124,3	21,4	158,5	27,3
129	ТП-111	315	104,4	22,5	160,6	34,7
130	ТП-112	250	48,1	13,4	65,8	18,3
131	ТП-113	160	23,0	10,0	35,0	15,2
132	ТП-114	250	13,6	3,8	22,2	6,2
133	ТП-116	250	19,8	5,5	72,7	20,2
134	ТП-117	400	6,2	1,1	11,0	1,9
135	ТП-118	160	14,7	6,4	44,0	19,0
136	ТП-119 Т1	630	71,8	7,9	112,1	12,3
137	ТП-119 Т2	630	84,6	9,3	114,9	12,6
138	ТП-122	400	39,0	6,7	52,0	9,0
139	ТП-123 Т1	630	5,0	0,5	0,0	0,0
140	ТП-123 Т2	1000	7,0	0,8	10,0	1,1
141	ТП-124	250	2,2	0,6	26,4	7,3
142	ТП-125	250	38,5	10,7	29,0	8,1
143	ТП-126	250	35,4	9,8	54,7	15,2
144	ТП-127	250	30,8	8,6	79,0	22,0
145	ТП-130	250	57,9	25,0	97,9	27,2

146	ТП-131	400	43,3	7,5	90,9	15,7
147	ТП-132 Т1	315	32,4	7,0	38,3	8,3
148	ТП-132 Т2	400	0,0	0,0	0,1	0,0
149	ТП-133	250	36,4	10,1	77,1	21,4
150	ТП-134	160	68,1	46,9	114,6	49,6
151	ТП-136	100	29,6	20,4	47,3	32,6
152	ТП-138	160	63,4	27,4	128,1	55,5
153	ТП-139	250	31,0	8,6	41,1	11,4
154	ТП-140	250	57,5	16,0	114,5	31,8
155	ТП-142	40	0,0	0,0	2,0	3,4
156	ТП-144	250	19,3	5,4	35,5	9,9
157	ТП-145	100	21,6	14,9	27,4	18,9
158	ТП-146	100	25,9	17,8	56,6	39,0
159	ТП-149	160	0,5	0,1	1,6	0,7
160	ТП-150 Т1	250	117,3	32,6	61,9	17,2
161	ТП-150 Т2	160	49,5	21,4	126,1	54,6
162	ТП-151	100	47,3	32,6	117,2	80,8
163	ТП-152	100	15,6	10,7	32,1	22,2
164	ТП-153	160	43,1	18,7	72,7	31,5
165	ТП-154	160	48,8	21,1	59,2	25,6
166	ТП-155 Т1	250	71,1	19,7	106,3	29,5
167	ТП-155 Т2	250	57,8	16,0	95,9	26,6
168	ТП-156	160	14,6	6,3	61,5	26,6
169	ТП-157	200	34,4	11,9	96,9	33,5
170	ТП-158	100	0,1	0,1	0,1	0,1
171	ТП-159	160	25,5	11,1	76,1	33,0
172	ТП-160	250	39,5	11,0	52,0	14,4
173	ТП-161	160	37,1	16,1	73,5	31,8
174	ТП-162	250	83,7	23,3	93,7	26,0
175	ТП-01049	160	22,5	9,8	87,8	38,0
176	ТП-168	400	33,5	5,8	44,4	7,7
177	ТП-169 Т1	400	36,0	6,2	44,0	7,6
178	ТП-169 Т2	400	159,0	27,4	178,0	30,7
179	ТП-170	250	38,1	10,6	93,3	25,9
180	ТП-171	250	73,7	20,5	135,0	37,5
181	ТП-174	400	42,2	18,3	366,7	63,2
182	ТП-175	250	25,1	7,0	41,4	11,5
183	ТП-176	250	31,1	8,7	255,0	70,8
184	ТП-177	250	7,9	2,2	173,1	48,1
185	ТП-178	250	35,8	10,0	50,3	14,0
186	ТП-179	100	23,1	16,0	22,1	15,2
187	ТП-183	63	1,0	1,1	3,0	3,3
188	ТП-0480(ТП-192)	160	8,2	3,6	26,1	11,3
189	ТП-193	160	26,3	11,4	110,0	47,6
190	ТП-194	250	17,4	4,8	27,4	7,6
191	ТП-195	160	3,3	3,6	16,3	7,1
192	ТП-197	250	4,4	1,2	11,0	3,1
193	ТП-201	63	0,1	0,1	1,0	1,1
194	ТП-202	400	6,1	1,1	42,4	7,3
195	ТП-203	400	3,0	0,5	35,2	6,1

196	ТП-204	400	2,5	0,4	25,4	4,4
197	ТП-205	160	2,5	1,1	18,0	7,8
198	ТП-207	160	1,0	0,4	3,0	1,3
199	ТП-208	160	0,0	0,0	0,0	0,0
200	ТП-209	160	1,5	0,6	13,2	5,7
201	ТП-210	160	1,0	0,4	2,0	0,9
202	ТП-212	160	0,6	0,2	2,0	0,9
203	ТП-213	250	12,8	3,6	22,6	6,3
204	ТП-214	100	17,0	11,7	24,0	16,6
205	ТП-215 Т1	160	0,0	0,0	0,0	0,0
206	ТП-215 Т2	160	2,9	1,2	6,9	3,0
207	ТП-216	250	0,0	0,0	12,0	3,3
208	ТП-217	250	22,3	6,2	98,4	27,3
209	ТП-218(01230)	400	131,0	22,6	53,0	9,1
210	ТП-219(0370)	560	0,1	0,0	1,0	0,1
211	ТП-220	400	21,0	3,6	44,0	7,6
212	ТП-221(01148)	400	1,0	0,2	15,0	2,6
213	ТП-222	400	9,3	1,6	11,0	1,9
214	ТП-223	100	3,3	2,3	14,4	9,9
215	ТП-224(0334)	160	11,1	4,8	22,5	9,7
216	ТП-01249(ТП-225)	400	14,1	2,4	22,7	3,9
217	ТП-226	63	8,1	3,5	12,4	13,6
218	ТП-227	160	0,2	0,1	0,3	0,1
219	ТП-228	100	0,1	0,1	0,1	0,1
220	ТП-229	160	0,6	0,3	9,2	4,0
221	ТП-230	100	25,2	17,4	26,4	18,2
222	ТП-231	63	3,7	2,6	10,3	11,3
223	ТП-232(01176)	250	0,0	0,0	0,0	0,0
224	ТП-233	160	4,9	1,4	10,1	4,4
225	ТП-234(0291)	25	0,0	0,0	0,0	0,0
226	ТП-235	160	12,1	5,2	12,3	5,3
227	ТП-236	160	1,1	0,5	11,4	4,9
228	ТП-237	100	1,2	0,8	4,4	3,1
229	ТП-238	250	0,0	0,0	0,0	0,0
230	ТП-239	250	0,8	0,2	4,5	1,2
231	ТП-240(0582)	160	2,1	0,9	5,2	2,2
232	ТП-241	100	1,3	0,9	2,3	1,6
233	ТП-242	160	0,0	0,0	4,9	2,1
234	ТП-243	250	0,3	0,1	35,2	9,8
235	ТП-244	100	0,0	0,0	0,0	0,0
236	ТП-245	250	4,2	1,2	13,4	3,7
237	ТП-246	250	25,8	7,2	33,3	9,2
238	ТП-247	100	0,1	0,0	5,6	3,9
239	ТП-248	250	0,0	0,0	0,0	0,0
240	ТП-249(0667)	100	11,0	7,6	25,5	17,6
241	ТП-250	160	28,8	12,5	20,7	9,0
242	ТП-251	160	0,0	0,0	0,0	0,0
243	ТП-252	100	0,5	0,4	12,7	8,8
244	ТП-253	160	26,4	11,4	32,1	13,9
245	ТП-255	100	0,0	0,0	0,0	0,0

246	ТП-256	100	0,0	0,0	0,0	0,0
247	ТП-257(0996)	100	1,0	0,7	8,0	5,5
248	ТП-258	250			88,0	24,4
249	ТП-259	100			3,0	2,1
250	ТП-260	160			0,0	0,0
251	ТП-261	160			0,0	0,0
252	ТП-262	100			0,0	0,0
253	ТП-601	400			248,3	42,8
254	ТП-602	250	14,5	4,0	191,6	53,2
255	ТП-603	400	5,3	0,9	62,9	10,8
256	ТП-604	250	3,0	0,8	10,0	2,8
257	ТП-610	400	3,0	0,5	463,9	80,0
258	ТП-611	250			296,3	82,3
259	ТП-620	160			0,0	0,0
260	ТП-630	160			110,5	47,8
261	ТП-650	400			77,6	13,4
262	ТП-902	160	0,0	0,0	0,0	0,0
263	ТП-903	160	48,3	20,9	26,0	11,2
264	ТП-904	400	77,3	13,3	80,6	13,9
265	ТП-905	400	150,7	26,0	203,7	35,1
266	ТП-906	400	0,0	0,0	0,0	0,0
267	ТП-21102	400	29,9	5,2	63,6	11,0
268	ТП-21103	160	37,4	16,2	5,3	2,3