

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за январь 2025 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	Ф-6	10	ВЛ ТП	05.01.25 17:43	05.01.25 18:05	0,37	Восстановление НДС	
2	Ф-712	10	ВЛ ТП	10.01.25 9:16	10.01.25 15:59	6,72	Замена концевой муфты	
3	Ф-713	10	ВЛ ТП	10.01.25 9:18	10.01.25 9:51	0,55	Замена концевой муфты ф.712	
4	Ф-713	10	ВЛ ТП	10.01.25 15:14	10.01.25 16:12	0,97	Замена концевой муфты ф.712	
5	Ф-201,203	10	ВЛ ТП	10.01.25 13:03	10.01.25 14:49	1,77	Опиловка деревьев	
6	ТП-107	0.38	ВЛ	14.01.25 9:30	14.01.25 10:30	1,00	Опиловка деревьев	
7	ТП-172 "Нагаевский парк"	0.38	ВЛ	14.01.25 15:00	14.01.25 15:18	0,30	Замена АВ	
8	ТП-107	0.38	ВЛ	15.01.25 9:30	15.01.25 10:50	1,33	Опиловка деревьев	
9	ТП-70	0.38	ВЛ	16.01.25 10:00	16.01.25 11:00	1,00	Ревизия контактных соединений КЛ-0,4кВ	
10	ТП-121	10	ВЛ	16.01.25 13:30	16.01.25 16:30	3,00	Монтаж ВЛ	
11	ТП-106	0.38	ВЛ	17.01.25 9:30	17.01.25 11:15	1,75	Опиловка деревьев	
12	ТП-57	10	ВЛ	20.01.25 9:20	20.01.25 11:30	2,17	Тех.обслуж-е	
13	ТП-80	10	ВЛ	20.01.25 13:30	20.01.25 15:18	1,80	Ревизия ВЛ	
14	ТП-215	10	ВЛ	21.01.25 9:15	21.01.25 10:54	1,65	Тех.обслуж-е	
15	ТП-80	10	ВЛ	29.01.25 14:00	29.01.25 15:15	1,25	Замена ВЛ	

16	Ф-200	10	ВЛ ТП	30.01.25 13:01	30.01.25 15:20	2,32	Опиловка деревьев	
17	Ф-216	10	ВЛ ТП	30.01.25 13:02	30.01.25 14:22	1,33	Опиловка деревьев	
18	Ф-402	10	ВЛ ТП	31.01.25 11:16	31.01.25 11:24	0,13	Опиловка деревьев	
19	Ф-402	10	ВЛ ТП	31.01.25 12:00	31.01.25 12:27	0,45	Опиловка деревьев	

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за февраль 2025 года

№ П/П	Диспетчерское наименование электросетевых объектов, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения, кВ	Потребители электрической энергии	Промежуток времени в к-м планируется			Причина прекращения передачи электрической энергии	Примечания
				Прекращение передачи электрической энергии	Восстановление режима потребления электрической энергии	продолжительность отключений		
1	Ф-712	10	ВЛ ТП	06.02.25 11:00	06.02.25 15:23	4,38	Перенос ПКУ	
2	Ф-715	10	ВЛ ТП	06.02.25 12:38	06.02.25 13:22	0,73	Перенос ПКУ Ф-712	
3	ЗТП-ЦРП-2	6	ВЛ	06.02.25 14:00	06.02.25 15:48	1,8	Замена прибора учета	
4	Ф-712	10	ВЛ ТП	06.02.25 15:47	06.02.25 16:13	0,43	Перенос ПКУ	
5	ТП-22	0.38	ВЛ	07.02.25 9:00	07.02.25 16:10	7,17	Отключение по заявке ЖЭУ	
6	ТП-36	0.38	ВЛ	07.02.25 9:30	07.02.25 10:10	0,67	Ревизия контактных соединений КЛ-0,4кВ	
7	ТП-6	0.38	ВЛ	07.02.25 14:00	07.02.25 15:00	1,00	Ревизия контактных соединений КЛ-0,4кВ	
8	Ф-215	10	ВЛ ТП	11.02.25 9:00	11.02.25 11:00	2	Замена разрядников ТП-39	
9	ТП-102	0.38	ВЛ	11.02.25 15:05	11.02.25 15:45	0,67	Ревизия контактных соединений КЛ-0,4кВ	
10	ТП-9848	0.38	ВЛ	12.02.25 11:24	12.02.25 14:10	2,77	Монтаж СИП	
11	ТП-18	0.38	ВЛ	12.02.25 14:00	12.02.25 15:00	1,00	Ревизия контактных соединений КЛ-0,4кВ	
12	ТП-1	10	ВЛ	17.02.25 13:30	17.02.25 14:49	1,32	Техническое обслуживание	
13	Ф-403	10	ВЛ ТП	24.02.25 12:00	24.02.25 14:57	2,95	Переподключение ТП-136	
14	ТП-253	10	ВЛ	24.02.25 13:00	24.02.25 14:20	1,33	Техническое обслуживание	
15	Ф-6	10	ВЛ ТП	27.02.25 12:15	27.02.25 12:46	0,52	Подключение новых потребителей	
16	ТП-131	0.38	ВЛ	27.02.25 14:00	27.02.25 15:10	1,17	Замена рубильника	